

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДУ ЛЬВІВСЬКИЙ
ОЦКПХ МОЗ КОД ЄДРПОУ ВП: 38700209
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ ВІДДІЛ
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ДЛЯ АНАЛІЗІВ

Код форми за
ЗКУД
Код закладу
за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Пустомитівський відділ
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 771-772

санітарно мікробіологічного дослідження
Назва лабораторії, яка видала результат: мікробіологічна
лабораторія Пустомитівського відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ
МОЗ»

Назва зразка: вода водопровідна-2пр.

Місце відбору зразка мережа ТОВ «Приватний водоканал» м.Пустомити, вул.
1)Пр№1-Глинська,73 2)пр№2 вул.Глинська,14

Мета дослідження ЗМЧ,ЗКФ,Е.coli,ентерокок

2	5	0	7	2	2
---	---	---	---	---	---

Дата надходження матеріалу в лабораторію (число, місяць, рік)

Результат дослідження в доставлених пробах :

Проба №1 ЗМЧ 2.8.10 КУО/см.куб

ЗКФ,Е.coli,ентерокок в 100 см.куб. не виявлено

Проба №2 ЗМЧ 1.2.10 КУО/см.куб

ЗКФ,Е.coli,ентерокок в 100 см.куб. не виявлено

Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)-
Дата видачі 04.08.2022р.

Прізвище лікаря Лехповська О.В.

Фельдшер лаборант

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 170
дослідження питної води
від « 27 » липня 2022 року

Місце відбору ПОВ. Приватний водоканал
м. Пустомитів, вул. Мицкевича, 13
Найменування водо джерела водопровід
Дата і час відбору 25.07.22 12:00-13:00
Запах 0 бали при 20°C 0 бали при 60°C
Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0 градуси
Мутність < 1 мдл по _____
Осад (описати) _____ см.
Прозорість _____
рН _____
Залишковий хлор _____
Вільний _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний _____ мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон _____ мг/дм³ ГОСТ 18301-72
Окисність _____ мг/дм³
Аміак _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів _____ мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість _____ мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72
Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій _____ мг/дм³ СанПін №383
Фтор _____ від 23.12.96р
Залишковий алюміній _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Поліфосфати _____ мг/дм³ ГОСТ 18165-98
Селен _____ мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Нікель _____ мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Марганець _____ мг/дм³ СанПін № 383
Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ від 23.12.96.
Поверхнево-активні речовини _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72
_____ мг/дм³ СанПін №383
_____ від 23.12.96
_____ мг/дм³ СанПін №383

Феноли	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Нафтопродукти	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Лужність загальна	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Магній	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ртуть	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Талій	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Ціаніди	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Хром (+6)	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Кадмій	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Пестициди	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ СанПін №383
Стронцій стабільний	_____	від 23.12.96 мг/дм ³ ГОСТ 23950-80
Специфічні речовини, характерні для місцевих угід,	мг/дм ³ _____	

Підпис особи, що проводила дослідження _____

Г.В.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води із водопроводу за досліджуваними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділом

В.Тимчук
(підпис)



No yzgi

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Пустомитівський відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
Санітарно-гігієнічна лабораторія

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 16.9

дослідження питної води

Від « 22 » лютого 2022 року

Місце відбору	ЖОВ, Прип'ятканал "М.Густорілля", вул. Глиноська, 14		
Найменування водо джерела	Водопровід		
Дата і час відбору	25.07.22 12:40-13:00		
Запах	0	бали при 20°C	0 бали при 60°C
Присмак	0	бали при 20°C, кольоровість	0 градуси
Мутність	≤ 1 НОР	по	
Осад (описати)	—		
Прозорість	— см.		
pH	7,29		
Залишковий хлор	—		
Вільний	— мг/дм³ ГОСТ 18190-72		
Зв'язаний	— мг/дм³ ГОСТ 18301-72		
Залишковий озон	— мг/дм³ ГОСТ 18301-72		
Окисність	— мг/дм³		
Аміака	2,4	— мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів	—	— мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітратів	—	— мг/дм³ ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	—	— мг-екв/ дм³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	675,0	— мг/дм³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	—	— мг/дм³ ГОСТ 4245-72	
Сульфати	—	— мг/дм³ ГОСТ 4389-72	
Залізо	—	— мг/дм³ ГОСТ 4011-72	
Мідь	—	— мг/дм³ ГОСТ 4388-72	
Цинк	—	— мг/дм³ ГОСТ 18293-72	
Свинець	—	— мг/дм³ ГОСТ 18293-72	
Миш'як	—	— мг/дм³ ГОСТ 4152-89	
Барій	—	— мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96	
Ртуть	—	— мг/дм³ ГОСТ 4386-89	
Залишковий алюміній	—	— мг/дм³ ГОСТ 18165-98	
Поліфосфати	—	— мг/дм³ ГОСТ 18309-72	
Селен	—	— мг/дм³ ГОСТ 19413-89	
Нікель	—	— мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96.	
Марганець	—	— мг/дм³ ГОСТ 4974-72	
Галогенметани (ТГМ, сума)	—	— мг/дм³ СанПін №383 від 23.12.96	
Поверхнево-активні речовини	—	— мг/дм³ СанПін №383	

Феноли	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Нафтопродукти	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Лужність загальна	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Магній	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Ртуть	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Талій	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Ціаніди	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Хром (+6)	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Кадмій	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Пестициди	мг/дм ³ СанПін №383	від 23.12.96
Стронцій стабільний	мг/дм ³ ГОСТ 23950-80	
Специфічні речовини, характерні для місцевих угод, мг/ дм ³ —		

Підпис особи, що проводила дослідження

В.Тимчук

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: доставлена проба води із водопроводу за досліджуваними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділом



В.Тимчук